

Herstellerbestätigung gemäß 1. BImSchV, §6, Absatz (1) Möglingen, den 22.03.2010

Wir bestätigen hiermit, dass die nachstehend aufgeführten Gas-Brennwertkessel ab Baujahr 2010 den Anforderungen der 1. BImSchV, in der Fassung vom 26.01.2010 entsprechen und die dort geforderten NO_x-Grenzwerte < 60 mg/kWh gemessen nach EN 483 bzw. EN 15420 einhalten.

Typ:	Leistung kW
GMR 1024 Condens	23,6
GMR 1024 Combi Condens	23,6
GMR 1024 CS Condens	23,6
GMR 3015 Condens	14,5
GMR 3025 Condens	24,1
GMR 3025 CS Condens	24,1
GMR 3025 Combi Condens	24,1
GMR 3035 Condens	34
GMR 4035 E Condens	32
GMR 4045 (5045) Condens	40
GMR 4065 (5065) Condens	61
GMR 4090 (5090) Condens	84
GMR 4115 (5115) Condens	107
GSR 233 Condens	87
GSR 237 Condens	120
GSR 235 Condens	160
GSR 236 Condens	200

OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefan Seifert".

Stefan Seifert – Geschäftsführer -