

Valeurs Ohmiques des sondes PAC & CETD

Sonde des Thermodynamique



Produits	Module intérieur AWHP :		AWHP / AWHP-2		OTWH	OTWH SPLIT			ROE II ROE+ SOLO NAPO	GSHP	
	TH2 : Tuyau eau réseau TH1 : Echangeur intérieur	TH3 : Tuyau extérieur TH6 : Echangeur extérieur TH7 : Sonde Extérieure	TH4 : Refoulement TH34 : Comp.Surface	Sonde échangeur Sonde air ext. Sonde aspiration		Sonde ECS	Sonde Refoulement	Sonde Départ Sonde Retour		Sonde Extérieure	
Temp.	Ω	Ω	kΩ	Ω	kΩ	kΩ	kΩ	Ω	Ω	Temp.	Ω
0	15000	15000		32014	35,2	167	180	32014	1000	-20	2392
5	12000							19691	1039	-16	2088
10	9600	9600	460	19691				12474	1077	-12	1811
20	6300	6300	250	12474	12,6	61,9	67,1	10000		-8	1562
25	5200	5200	201	10000				8080	1116	-4	1342
30	4300	4300	160	8080				5372	1155	0	1149
40	3000	3000	104	5372	5,18	26,1	28,4	3661	1194	4	984
50	2000		70	3661				2535	1232	8	842
60			48	2535	2,36	12,2	13,3	1794	1270	12	720
70			34	1794				1290	1309	16	616
80			24	1290	1,17	6,20	6,8	941	1347	20	528
90			18	941					1385	24	454
100			13		0,63	3,39	3,74				