

## FR

### 1. Raison de la modification

Pour faciliter le démontage et le remontage du départ de fumées, son système de fixation a été amélioré.

Deux nouvelles équerres soudées dans la chaudière, permettent la mise en place du départ de fumées par un système de fixation à baionnette. Les deux clips rouges sont supprimés.

Pour démonter le tube d'évacuation des fumées (après avoir démonté l'échangeur principal), effectuer un mouvement de rotation (de gauche à droite) pour débloquer le tube de fumées des deux équerres, puis le retirer. Pour le remontage, mettre en place le départ de fumées puis le tourner (rotation de droite à gauche) pour le bloquer en butée au niveau des équerres.

Ancienne version :



Nouvelle version :



### 2. Appareils concernés - Application en usine

Appareils concernés	Application en usine
GMR 3015 Condens - GMR 3025 (Combi) Condens GMR 3025 CS Condens - GMR 3035 Condens GMR 3035 Combi Condens <sup>(1)</sup>	A partir du numéro de série 1128303108490

(1) Modèle disponible uniquement dans les pays suivants : Belgique.

### 3. Pièces de rechange

Les clips rouges sont supprimés sur la nouvelle version, mais restent livrables en pièces de rechange, pour les anciennes versions.

Les équerres de fixation sont soudées dans la chaudière et ne sont pas livrables en pièces de rechange.