

1. Modifications

Suite à une rupture d'approvisionnement de la cellule de détection de flamme IRD blanche du fournisseur Honeywell, une série de cellules a été ponctuellement approvisionnée du fournisseur BST (Cellule KLC 2002 - sans opercule).

Cette série de cellules a été montée sur les brûleurs équipant les chaudières PLU / CLU 150 (F) Condens.

Les cellules KLC 2002 sont entièrement interchangeables avec les cellules habituelles et assurent la même fonction.

Les seules différences sont l'aspect visuel et l'absence de réglage de la sensibilité de la cellule..

Cellule IRD blanche - Honeywell	Cellule KLC 2002 - BST
 <p>G000855</p>	 <p>G000856</p>

2. Pièces de rechange

Le remplacement des cellules de détection de flamme en pièces de rechange se fait toujours par la cellule IRD habituelle, de référence 130350.

3. Appareils concernés / Date d'application

Appareils concernés	Brûleur		Application en production
	Type (Référence)	N° de série des brûleurs concernés	
PLU/CLU 150 Condens	OELN 162 LEV (100014310)	De 15122535010-001 à 15122535010-063	Semaine 24 / 2015
PLU/CLU 150 F Condens	OELN 162 LEV-F (100014311)	De 15122540010-001 à 15122540010-045	Semaine 25 / 2015