

# NEWSLETTER TECHNIQUE MARS 2009

la news letter dédiée aux SAV Partenaires OERTLI

Document confidentiel

Date	Matériel	Constat ou Question	Démarche engagée	Remarque	Avancement
<p><b>Pas de nouveau phénomène technique recensé au mois de mars.</b>  <b>Nous vous proposons un point d'avancement sur les dossiers en cours:</b></p>					
	Condens fioul	Dispo CPR des Electrodes Ø3,5			avr-09
	MHR	Défaut Com PAC Extinction de l'écran		Fabrication d'une nlle carte	série en 01/06/2009
	ROE II	Défaut pompe PAC		Etude du pressostat diff avec CIAT, éventuel changement de composant	avr-09
	AWHP	Vibration relais		Modification du soft par Easytherm	avr-09
<p><b>Les stages SAV Partenaires démarrent bientôt !</b>  <b>Avez-vous pensez à vous inscrire ?</b></p>					