

**Herstellerbestätigung gemäß 1. BImSchV, §6, Absatz (2)** Möglingen, den 22.03.2010

Wir bestätigen hiermit, dass die nachstehend aufgeführten Niedertemperaturkessel ohne Brenner (gemäß §2 Abs. 10 der EnEV vom 24.07.2007) ab Baujahr 2010 den Anforderungen der 1. BImSchV, in der Fassung vom 26.01.2010 hinsichtlich Nutzungsgrad entsprechen und die dort geforderten NOx-Grenzwerte gemessen nach Anlage 3 und EN 267 bzw. EN 676 einhalten.

Heizkessel ohne Brenner

Produktbezeichnung	Leistung kW
PKX/R 450-11	365-425 kW
PKX/R 450-12	425-485 kW
PKX/R 450-13	485-550 kW
PKX/R 450-14	550-615 kW
PKX/R 550-13	595-640 kW
PKX/R 550-14	640-685 kW
PKX/R 550-15	685-730 kW
PKX/R 550-16	730-775 kW
PKX/R 550-17	775-820 kW
PKX/R 550-18	820-865 kW
PKX/R 550-19	865-910 kW
PKX/R 550-20	910-955 kW
PKX/R 550-21	955-1000 kW

Für den verwendeten Ölgebläsebrenner muss eine Bescheinigung vorliegen, dass dieser der DIN EN 267 entspricht und die NOx-Grenzwerte der 1. BImSchV, §6 einhält

Für den verwendeten Gasgebläsebrenner muss eine Bescheinigung vorliegen, dass dieser der EN 676 entspricht und die NOx Grenzwerte der 1. BImSchV, § 6 einhält.

OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH

  
Stefan Seifert – Geschäftsführer - -