

RS 200 & GMR 1000

Le Thermostat d'ambiance modulant RS 200 est raccordé en liaison bus à la GMR 1000.

Le RS200 est programmé d'origine en Thermostat d'ambiance sans Sonde EXT.

La GMR 1000 est livrée sans la Sonde Ext.

Mise en service avec une SONDE EXTERIEURE sur la GMR1000 :

1 : Modification des paramètres du RS 200

- Paramètre / Utilisateur / **user mode** : **Mode étendue**
- Paramètre / Système / **Type de régul.** : **EXT + INT**

2 : Mise à jour des coordonnées de la **penne de chauffe** sur la chaudière GMR 1000 pour ne pas limiter l'action du thermostat RS 200 :

- Appuyer sur la touche **Livre** / Symbole clé à molette / code
 - Modifier P1 : 85
 - Modifier P27 : 40
 - Modifier P28 : 10
 - Modifier P29 : 5



CERTLI

RS 200 & GMR 1000

Menu du thermostat modulant RS 200 :

Programme	Prog. horloge				
	Prog. horloge A				
	Prog. horloge B				
	Temp. jour		{20°C}		
	Temp. nuit		{15°C}		
	Temp. anti-gel		{6°C}		
	Prog. vacances				
Paramètres	Utilisateurs	Affichage	Ligne 1 (petite)	Horloge	
			Ligne 2 (grande)	T° amb. réelle	
			Minuteur lumière	{15}	
	Verrouillage	Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/>		
		Activé	<input type="checkbox"/>		
		Activé + PIN	<input type="checkbox"/>		
	Langue				
	User mode	Basique	<input type="checkbox"/>		
		Normal	<input checked="" type="checkbox"/>		
		Etendu	<input type="checkbox"/>		
	Réinitialiser				
	Etalonnage	Capteur ext.	{0.0}		
		Capteur int.	{0.0}		
	Connexion	Station de base	Connecter		
		Sonde ext. RF	Connecter		
			Déconnecter		
		Sonde amb. RF	Connecter		
			Déconnecter		
	Connection				
Installer	Entrée externe	Fonction	Non utilisé	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Jour forcé	<input type="checkbox"/>	
			Nuit forcée	<input type="checkbox"/>	
			Entretien	<input type="checkbox"/>	
			Pression eau	<input type="checkbox"/>	
			Durée ouverture	{1}	
			Durée fermeture	{1}	
			Type de contact	Norm. fermé	<input checked="" type="checkbox"/>
				Norm. ouvert	<input type="checkbox"/>
Alim. dist.	Activer	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Désactiver	<input type="checkbox"/>			
N° de téléphone	Service	{ }			
	Réparation	{ }			
Demande Service	Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Activé	<input type="checkbox"/>			
Code installat.	Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Activé	<input type="checkbox"/>			
N° de Téléphone	{ }				
Demande support	Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Activé	<input type="checkbox"/>			
Code installat.	Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Activé	<input type="checkbox"/>			

Système	Reg. Climatique	Courbe chauffe	T° ext. haute	{20°C}	
			T° chaud. min	{20°C}	
			T° ext. basse	{-10°C}	
			T° chaud. max	{90°C}	
			Courbure		
			Correction TA	{5}	
			Lim. chauff. jour	{21°C}	
			Lim. chauff. nuit	{10°C}	
			Type de régul.	INT (Ambiance)	<input checked="" type="checkbox"/>
				EXT + INT	<input type="checkbox"/>
				EXT + INT-Virt	<input type="checkbox"/>
				EXT / INT-Nuit	<input type="checkbox"/>
				EXT (Rég.clim)	<input type="checkbox"/>
				RTC + limite	<input type="checkbox"/>
			Température	Corr. confort	Désactivé
	Activé	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Limite anti-gel		{-10°C}		
Installation	Contrôle pompe	Désactivé	<input type="checkbox"/>		
		Activé	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Vitesse chauff.	Mini	<input type="checkbox"/>		
		Lente	<input type="checkbox"/>		
		Normale	<input checked="" type="checkbox"/>		
		Rapide	<input type="checkbox"/>		
		Maxi	<input type="checkbox"/>		
	Vitesse refr.	Mini	<input type="checkbox"/>		
		Lente	<input type="checkbox"/>		
		Normale	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rapide		<input type="checkbox"/>			
Maxi		<input type="checkbox"/>			
	Préchauf. max	{180}			
	T° min chaudière	{6°C}			
	T° max chaudière	{90°C}			
ECS	Anti-légionelle	Activer le...	<input type="checkbox"/>		
		Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Accélérateur	Désactivé	<input type="checkbox"/>		
		Activé	<input type="checkbox"/>		
		Activé le jour	<input checked="" type="checkbox"/>		
Température ECS	Temperature	<input checked="" type="checkbox"/>	{60°C}		
	Progr. Horaire	<input type="checkbox"/>			
Date/heure	Régl. heure				
	Régl. date				
	Heure d'été	Europe	<input checked="" type="checkbox"/>		
		Autre	<input type="checkbox"/>		
		Manuel	<input type="checkbox"/>		
Informations					