

Information Assistance Technique 007 : OE-Control

La régulation OE-Control est disponible sur les chaudières : - GSCX 25 Condens
- GMR 5000 Condens – OE-Control

Ce tableau peut gérer un circuit direct en fonction de la température extérieure et le sanitaire, **sans programmation horaire.**

Préconisation OERTLI :

GSCX 25 Condens :

L'ECS est gérée avec l'ajout de l'Option sonde sanitaire AD212

- un circuit température constante avec Thermostat d'ambiance (contact sec : AD 191, AD 192 ou modulant : AD267, AD268).
- un circuit régulé (Option obligatoire : sonde ext. AF60) avec Thermostat d'ambiance (AD 191, AD 192, AD267, AD268).
- un circuit régulé (Option obligatoire : sonde ext. AF60) sans Thermostat d'ambiance.

! : Programmation horaire de l'ECS sur les thermostats d'ambiance modulant AD267 et AD268 uniquement.

GMR 5000 Condens avec OE-Control :

- en cascade avec une OEtronic 4
- pilotée en 0-10V

Evidemment, nous restons à votre disposition.

Merci de votre fidélité !

Assistance Technique OERTLI
OERTLI THERMIQUE
assistance.technique@oertli.fr
Tél : 0825 825 636
Fax : 03 89 37 69 35
www.oertli.fr



Bon à savoir :

Merci de vous assurer d'être en possession d'un mot de passe à notre Espace pro de notre site www.oertli.fr , sinon vous ne pourrez pas ouvrir le lien ci-dessus sans vous identifier. Si vous bénéficiez déjà de votre mot de passe à l'espace pro de notre site, le lien ci-dessus fonctionneront correctement mais, n'oubliez pas de cocher la case « se souvenir de moi » au moment de la saisie de votre mot de passe.

Mentions Légales : Si vous ne souhaitez plus être destinataire de cette newsletter, merci de nous le signaler par retour de mail.

The OERTLI logo is located in the bottom right corner of the page. It consists of the brand name 'OERTLI' in a bold, red, sans-serif font, positioned above a thick green horizontal bar.